



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 383

г. Торжок

« 28 » 11

2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Дмитриевой Тамарой Николаевной, ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при- проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

адрес место нахождения: Тверская область, м.р-н Торжокский, с.п. Мошковское;

адрес места осуществления деятельности: 172041 Тверская область, Торжокский район, д.Мошки, д.143
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1.В нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечены горячим
водоснабжением умывальные раковины перед обеденным залом, лаборантской кабинета химии .

2. В нарушение требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 « Санитарно -эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении кабинета
информатики рабочие места обучающихся с компьютерами, сбоку от экрана не обеспечены местным
искусственным источником освещения.

3. 28.11.2024 г. в 12 час 00 мин в служебном кабинете территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе
Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе информации из филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке, полученной после проведения
лабораторных испытаний проб готовых блюд, отобранных в МБОУ Мошковская СОШ, установлено
следующее:

в отобранный пробе (ши из свежей капусты с картофелем) (протокол №6/10958 от 26.11.2024 г.) калорийность
и химический состав выше величин, полученных расчетным путем, находятся на 37,29

% выше допустимых отклонений, что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СП 2.3/2.4.3590-20;

в отобранный пробе (рис отварной с гуляшом) (протокол №6/10959 от 26.11.2024 г.) калорийность и
химический состав ниже величин, полученных расчетным путем, находятся на 45,34 % ниже допустимых
отклонений, что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 СП 2.3/2.4.3590-20.

Тем самым нарушены требования ст. 28. ч. 1 Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписую:

1. В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить горячим водоснабжением умывальные раковины перед обеденным залом, лаборантскую кабинета химии.
2. В соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении кабинета информатики рабочие места обучающихся с компьютерами, сбоку от экрана обеспечить местным искусственным источником освещения.
2. В соответствии с требованиями п. 8.1.2.3 СП 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить полноту вложения и калорийность приготовляемых блюд.

Срок устранения нарушений до: 10 сентября 2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, 172041 Тверская область. Торжокский район, д. Мошки, д.143
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «08» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г.
Торжке



Т.Н. Дмитриева


(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)


С предписанием ознакомлен (а) «28» ноября 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 172041 Тверская область. Торжокский район, д. Мошки, л 143

Копия предписания направлена в Управление образования Торжокского района по адресу: 172002 Тверская область. Торжок, ул. Луначарского, 2


Получено 28.11.2024. 617.26
Директор Осипов Г.Г. Осипова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 682768779688288186169736104892121856203377658472

Владелец Осипова Людмила Геннадьевна

Действителен с 24.05.2024 по 24.05.2025